

تلفات شرکت توزیع نیروی برق خوزستان در سال ۱۳۹۱

واحد: میلیون کیلووات ساعت

۱۵۰۳۹۰۸	دریافت انرژی از بازار برق (شرکت برق منطقه ای)
۰.۱۱۴۴۶۶	تولید خالص محلی در منطقه (خارج از شبکه، دیزل‌های تحت پوشش، تولید برانکده و...)
۰	دریافت انرژی از شرکتهای همجوار
۰	واردات
۱۵۰۴۰	کل انرژی وارد شده
۰	ارسال به شرکتهای همجوار
۳	صادرات
۱۱۴۸۰	فروش به مشترکین (بدون روشنایی معابر و مشترکین مستقیم)
۱۶۰	روشنایی معابر
۰	فروش مستقیم در سطح ولتاژ توزیع
۰	مصرف غیر مجاز* (اعلان در صورت امکان)
۱۱۶۴۳	کل انرژی خارج شده
۲۲.۵۸%	تلفات کل انرژی شرکت توزیع (درصد)
۲۲.۵۸%	تلفات انرژی شرکت توزیع بدون در نظر گرفتن مشترکین مستقیم (درصد)

* این رقم در تلفات اثر نخواهد داشت

$$\text{تلفات کل انرژی شرکت توزیع (درصد)} = \frac{\text{جمع کل انرژی خارج شده} - \text{جمع کل انرژی وارد شده}}{\text{جمع کل انرژی وارد شده}}$$

$$\text{تلفات انرژی شرکت توزیع بدون در نظر گ} = \frac{(\text{فروش مستقیم - جمع کل انرژی وارد شده}) - (\text{فروش مستقیم - جمع کل انرژی خارج شده})}{(\text{فروش مستقیم - جمع کل انرژی وارد شده})} \text{مشترکین مستقیم (درصد)}$$

